

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Камышинский технологический институт
(филиал)
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»

ПРИКАЗ

14.03.2023

Камышин

№ 59

Об утверждении инструкций по пожарной безопасности на территории и в зданиях и помещениях КТИ (филиала) ВолгГТУ

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ (Технический регламент о требованиях пожарной безопасности), постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», а также в целях обеспечения пожарной безопасности на территории и в зданиях и помещениях КТИ (филиала) ВолгГТУ и выполнения комплекса мероприятий по противопожарной профилактике

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые инструкции:
 - по пожарной безопасности КТИ (филиале) ВолгГТУ (Приложение № 1);
 - о мерах пожарной безопасности в помещениях зданий КТИ (филиале) ВолгГТУ (Приложение № 2);
 - о порядке проверки помещений перед закрытием по окончании учебного процесса и рабочего дня в зданиях КТИ (филиала) ВолгГТУ (Приложение № 3);
 - о мерах пожарной безопасности на материальных складах КТИ (филиала) ВолгГТУ (Приложение № 4);
 - о мерах пожарной безопасности на период проведения собраний, конференций, симпозиумов, семинаров и выставок в зданиях КТИ (филиала) ВолгГТУ (Приложение № 5);
 - к плану противопожарной защиты помещений, эвакуации людей и материальных ценностей в случае пожара (Приложение № 6);
 - о мерах пожарной безопасности при проведении сварочных и других огневых работ на территории и в зданиях КТИ (филиала) ВолгГТУ (Приложение № 7);

- по пожарной безопасности для помещения при проведении мероприятий с массовым участием людей (вечера, дискотеки, торжества вокруг новогодней елки представления и т. д.) (Приложение № 8);
- о мерах пожарной безопасности для вахтёров (Приложение № 9);
- порядок действий руководителя в случае возникновения пожара (приложение № 10).

2. Руководителям организаций, занимающих помещения в зданиях КТИ (филиала) ВолгГТУ, назначить ответственных за пожарную безопасность в занимаемых помещениях приказами, предоставить приказы о назначении ответственных главному инженеру Лицукову А.В.

3. Ответственным за противопожарную безопасность в подразделениях института и руководителям организаций, занимающих помещения в зданиях КТИ (филиала) ВолгГТУ, провести инструктажи по новым инструкциям до 1 мая 2023 года.

4. Признать утратившим силу приказ КТИ (филиала) ВолгГТУ от 22 сентября 2015 года № 117 «О порядке обеспечения пожарной безопасности на территории, в зданиях и помещениях Камышинского технологического института (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Волгоградский государственный технический университет»».

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного инженера Лицукова А.В.

Основание: служебная записка главного инженера Лицукова А.В.

Директор института



И.В. Степанченко

Визы:

Главный инженер

 А.В. Лицуков

Начальник отдела кадров

 В.В. Дегтярев

Юрисконсульт

 Н.Н. Иванова

Приказ вносит:


главный инженер


Лицуков А.В., тел. 9-50-58

Исполнитель:

заведующий складом

Рыжова М.А., вн. тел. 137

Согласовано
Председатель первичной профсоюзной
организации КТИ (филиала) ВолгГТУ
 - *Сухорукин С. В.*
«14» *марта* 2023г.

Утверждаю
Директор КТИ (филиала) ВолгГТУ

«14» *марта* 2023г. Степанченко И.В.

ИНСТРУКЦИЯ по пожарной безопасности в КТИ (филиале) ВолгГТУ

1. Общие требования пожарной безопасности

- 1.1. Территория института должна постоянно содержаться в чистоте. Отходы горючих материалов, опавшие листья и сухую траву следует регулярно убирать и вывозить с территории.
- 1.2. Эвакуационные проходы, тамбуры и лестницы не загромождать каким-либо оборудованием и предметами.
- 1.3. В период пребывания в здании института людей двери эвакуационных выходов закрывать только изнутри с помощью легкооткрывающихся запоров.
- 1.4. Двери (люки) чердачных и технических помещений должны быть постоянно закрыты назамок.
- 1.5. Пожарные краны должны быть оборудованы пожарными рукавами и стволами, помещенными в шкафы, которые пломбируются. Пожарный рукав должен быть присоединен к крану и стволу.
- 1.6. Проверка работоспособности пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода должна осуществляться не реже двух раз в год (весной и осенью) с перемоткой лямбда-рукавов на новую складку.
- 1.7. Установки пожарной автоматики должны эксплуатироваться в автоматическом режиме круглосуточно находиться в работоспособном состоянии.
- 1.8. Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах на высоте не более 1.5 м, где исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.
- 1.9. Неисправные электросети и электрооборудование немедленно отключать до приведения их в пожаробезопасное состояние.
- 1.10. На каждом этаже на видном месте должен быть вывешен план эвакуации на случай возникновения пожара, утвержденный директором института.
- 1.11. В коридорах и на дверях эвакуационных выходов должны быть предписывающие указательные знаки безопасности.
- 1.12. По окончании занятий работники института должны тщательно осмотреть свои закрепленные помещения и закрыть их, обесточив электросеть.

2. Запрещается

- 2.1. Разводить костры, сжигать мусор на территории института
- 2.2. Курить в помещениях института и в неустановленных местах.
- 2.3. Производить сушку белья, устраивать склады, архивы и т.д. в чердачных помещениях.
- 2.4. Пролить в здании института обслуживающему персоналу и другим лицам.


- 2.5. Хранить в здании института в неустановленных местах легковоспламеняющиеся, горючие жидкости и другие легковоспламеняющиеся материалы.
- 2.6. Использовать для отделки стен и потолков горючие материалы.
- 2.7. Снимать предусмотренные проектом двери вестибюлей, холлов, коридоров, тамбуров и лестничных клеток.
- 2.8. Забивать гвоздями двери эвакуационных выходов.
- 2.9. Оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы.
- 2.10. Применять в качестве электрической защиты самодельные и некалиброванные предохранители («жучки»).
- 2.11. Проводить огневые, сварочные и другие виды пожароопасных работ в здании института при наличии в помещениях людей, а также без письменного приказа.
- 2.12. Проводить уборку помещений с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня.

3. Действие при возникновении пожара

- 3.1. Немедленно сообщить в ближайшую пожарную часть или по телефону № 01
- 3.2. Немедленно оповестить людей о пожаре и сообщить руководителю института или заменяющему его должностному лицу.
- 3.3. Открыть все эвакуационные выходы и организовать эвакуацию людей из здания.
- 3.4. Вынести из здания наиболее ценное имущество и документы.
- 3.5. Покидая помещение или здание, выключить вентиляцию, закрыть за собой все двери и окна во избежании распространения огня и дыма в смежные помещения.
- 3.6. Силами добровольной пожарной дружины приступить к тушению пожара и его локализации с помощью первичных средств пожаротушения.
- 3.7. Отключить электросеть и обеспечить безопасность людей, принимающих участие в эвакуации и тушении пожара, от возможных обрушений конструкций, воздействия токсичных продуктов горения и повышенной температуры, поражения электрическим током.

Согласовано
Председатель первичной профсоюзной
организации КТИ (филиала) ВолгГТУ


«14» мая 2023г.


Утверждаю
Директор КТИ (филиала) ВолгГТУ

«14» мая 2023г. Степанченко И.В.

ИНСТРУКЦИЯ

О мерах пожарной безопасности в помещениях зданий КТИ (филиала) ВолгГТУ

1. Работники обязаны:
 - знать и соблюдать требования настоящей инструкции;
 - уметь пользоваться огнетушителями;
 - поддерживать порядок в служебных и складских помещениях;
 - курить только в специально отведенных и оборудованных для этих целей местах;
 - по окончании работы тщательно осмотреть помещения, закрыть форточки, окна;
 - обесточить электросеть и электропотребители.
2. В целях обеспечения пожарной безопасности в помещениях за прещается:
 - пользоваться неисправными и самодельными электронагревательными приборами;
 - пользоваться неисправным электрооборудованием и электроосвещением, а также оставлять без присмотра включенными в электросеть электропотребители;
 - приносить и хранить в помещениях пожароопасные вещества и материалы (легковоспламеняющиеся жидкости, баллоны с газом и другие огнеопасные вещества);
 - загромождать коридоры, выходы и подступы к средствам пожаротушения.
3. При обнаружении пожара необходимо:
 - немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону "01" с указанием точного адреса места пожара, что горит, номер телефона с которого идет сообщение, фамилию сообщającego;
 - доложить о случившемся руководству и ответственному по пожарной безопасности;
 - обеспечить встречу вызванной пожарной охраны;
 - до прибытия пожарной охраны принять меры к эвакуации людей, материальных ценностей и приступить к тушению пожара имеющимися средствами.

Согласовано
Председатель первичной профсоюзной
организации КТИ (филиала) ВолгГТУ

«14» марта 2023г.

Утверждаю
Директор КТИ (филиала) ВолгГТУ

«14» марта 2023г. Степанченко И.В.

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке проверки помещений перед закрытием по окончании учебного процесса
и рабочего дня в зданиях КТИ (филиала) ВолгГТУ


Проверку помещений перед их закрытием в конце учебного процесса и рабочего дня производят лица, ответственные за противопожарное состояние этих помещений.


Цель проверки

- а) Устранение причин, способствующих вызвать в помещениях загорания в нерабочее время.
- б) Устранение причин, способствующих быстрому распространению огня.

В ходе проверки необходимо убедиться, что:

1. Произведена тщательная уборка помещений, удалены из помещений сгораемые отходы
2. Выключены все электронагревательные приборы, обесточена электрическая сеть рабочего освещения и технологических аппаратов
3. Из помещений убраны легковоспламеняющиеся и горючие жидкости.
4. Освобождены основные проходы в помещениях и запасные выходы.
5. Обеспечен беспрепятственный проход к первичным средствам пожаротушения.
6. Дежурное освещение (если оно предусмотрено нормами) находится в исправном состоянии
7. В помещении нет запаха дыма и гари.
8. В помещении не остался кто-либо из работающих или других лиц.

Согласовано
Председатель первичной профсоюзной
организации КТИ (филиала) ВолгГТУ
 Сидоровский С. В.
«14» марта 2023г.

Утверждаю
Директор КТИ (филиала) ВолгГТУ
 Степанченко И. В.
«14» марта 2023г.

ИНСТРУКЦИЯ О мерах пожарной безопасности на материальных складах КТИ (филиала) ВолгГТУ

Во избежание пожаров и загорания в складских помещениях каждый работник склада обязан знать и строго соблюдать основные требования пожарной безопасности, изложенные в настоящей инструкции.

В складских помещениях запрещается:

1. Допускать к работе лиц, не прошедших обучение по мерам пожарной безопасности.
2. Курить и пользоваться открытым огнем.
3. Проводить электрогазосварочные работы и другие огнеопасные работы без письменного разрешения администрации. По окончании работ газовые баллоны должны быть убраны в специальные места (рампы).
4. Загромождать проходы, выходы, а также подступы к средствам связи и пожаротушения (пожарным кранам, огнетушителям, пожарным лестницам и т.п.).
5. Захламлять помещения мусором и отходами и скапливать упаковочные материалы и тару, которые должны немедленно убираться из помещения в безопасное специально отведенное место.
6. Хранить внутри складов легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также химикаты и материалы, способные самовозгораться при соприкосновении друг с другом. Такие материалы должны храниться в обособленных помещениях (боксах).
7. Устанавливать непосредственно в складах гардеробные шкафы или хранить в них спецодежду.
8. Хранить материалы на рампах или вплотную к зданиям.
9. Применять деревянные стеллажи, а также производить хранение материалов вне стеллажей и ближе 0,5 м от светильников.
10. Устанавливать электророзетки, применять электробытовые нагревательные приборы, временное или неисправное электрооборудование и проводку.
11. Производить установку печного или электрического отопления (кроме парового или водяного) и осуществлять сушку материалов, одежды и т.п. на приборах отопления, а также хранение материалов ближе 0,7 м от радиаторов отопления.
12. Применение открытых ламп накаливания без колпаков и люминесцентных, не защищенных от выпадения колб и стартеров.

При обнаружении нарушений требований настоящей инструкции каждый работник склада обязан принять меры к их устранению и сообщить руководству.


По окончании работы лицо, ответственное за противопожарное состояние, обязано:
- произвести тщательный противопожарный осмотр склада, устранить имеющиеся нарушения;


- полностью обесточить электросеть рубильником (выключателем), установленным вне помещения склада;

При возникновении пожара и загорания НЕОБХОДИМО:

- немедленно сообщить в пожарную охрану по телефон "01", указать точное место возникновения пожара, телефон и фамилию сообщившего;

- организовать встречу пожарных подразделений, приступить к его тушению имеющимися средствами пожаротушения (огнетушителями, внутренними пожарными кранами и т.п.).

Согласовано
Председатель первичной профсоюзной
организации КТИ (филиала) ВолгГТУ

«14» марта 2023г.

Утверждаю
Директор КТИ (филиала) ВолгГТУ

«14» марта 2023г. Степанченко И.В.

ИНСТРУКЦИЯ

О мерах пожарной безопасности на период проведения собраний, конференций симпозиумов, семинаров и выставок в помещениях зданий КТИ (филиала) ВолгГТУ

Ответственность за выполнение настоящей инструкции возлагается на руководителей, обеспечивающих подготовку и проведение собраний, конференций, симпозиумов, семинаров и выставок

Ответственные за соблюдение пожарной безопасности лица обязаны:


1. Установить строгий контроль за выполнением мероприятий, изложенных в настоящей инструкции, и принять неотложные меры к устранению выявленных нарушений правил пожарной безопасности.
2. Провести инструктаж с обслуживающим и дежурным персоналом о мерах пожарной безопасности, об их обязанностях на случай возникновения пожара, о порядке эвакуации людей и имущества, использовании средств пожаротушения.
3. Обеспечить строгое выполнение соответствующих противопожарных правил как в помещениях проведения мероприятий, так и в прилегающих к ним помещениях.
4. Не допускать проведения мероприятий в помещениях, имеющих на оконных проемах глухие металлические решетки.
5. Проверить исправность электросети и электрооборудования и принять меры по устранению нарушений.
6. Не допускать применения неисправных электронагревательных бытовых приборов, эксплуатацию неисправного электроосвещения, а также не оставлять без надзора включенные в сеть телевизоры, радиоприемники, магнитофоны и другие электроприборы.
7. Обеспечить надлежащее содержание эвакуационных выходов.
8. Не загромождать проходы, выходы, доступы к средствам пожаротушения, не закрывать двери эвакуационных выходов на замки.
9. Указать места для курения.
10. Обеспечить проведение тщательного противопожарного осмотра помещений по окончании работы перед их закрытием, а также обесточивание электросети.
11. При возникновении пожара (загорания) немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону "01" с указанием точного адреса, наименования здания, фамилии сообщającego и номера телефона, с которого ведется разговор, и приступить к эвакуации людей, документации и имущества, а также к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения.


горючие жидкости без предварительной чистки и промывки их горячей водой, пропарки и проветривания;

- допускать соприкосновение электрических проводов с газовыми баллонами;
- допускать пользование, соприкосновение и хранение кислородных баллонов, редукторов и другого сварочного оборудования с различными маслами, горючими и легковоспламеняющимися жидкостями, а также с промасленной одеждой и ветошью;
- перекручивать, заламывать или занимать газопроводящие шланги;
- загромождать средства пожаротушения и проходы;
- проводить сварку оголенными проводами и без наличия обратного (второго) провода;
- производить сварку и резку без наличия квалификационного удостоверения и талона пожарной безопасности;
- постоянное хранение баллонов с газом на сварочном посту, переноска и использование их без специальных тележек (носилок).

11. При возникновении пожара:

- немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону "01" с указанием точного места его возникновения, телефона и фамилии сообщившего;
- организовать встречу пожарных подразделений, приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения (огнетушителями, внутренними пожарными кранами и т.п.).

Согласовано
Председатель первичной профсоюзной
организации КТИ (филиала) ВолгГТУ

«14» марта 2023г.

Утверждаю
Директор КТИ (филиала) ВолгГТУ

«14» марта 2023г. Степанченко И.В.

ИНСТРУКЦИЯ

по пожарной безопасности для помещения при проведении мероприятий с массовым участием людей (вечера, дискотеки, торжества вокруг новогодней елки, представления и т.д.)

Каждый сотрудник, студент института обязан четко знать и выполнять установленные меры правил пожарной безопасности, не допускать действий, которые могут привести к пожару.

Ответственность за пожарную безопасность помещения, где проходят массовые мероприятия, несет руководитель этого мероприятия или лицо ответственное за это помещение.

ОБЩЕЕ ТРЕБОВАНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ


1. Лица, которым поручено проведение мероприятий с массовым участием людей, обязаны перед их началом осмотреть помещение и убедиться в полной готовности их в противопожарном отношении.
2. Допускается использовать только помещение, обеспеченного не менее двух эвакуационных выходов, отвечающим требованиям норм проектирования, не имеющего на окнах решеток и расположенное не выше 2-го этажа в зданиях с горючими перекрытиями.
3. Елка должна устанавливаться на устойчивом основании и с таким расчетом, чтобы ветви не касались стен и потолка.
 - При отсутствии в помещении электрического освещения мероприятия у елки должны проводиться только в светлое время суток.
 - Иллюминация должна быть выполнена с соблюдением требований и правил устройства электрических установок (ПУЭ). При использовании электрической осветительной сети без понижающего трансформатора на елке или на других мероприятиях могут применяться гирлянды только с последовательным включением лампочек напряженностью до 12В, мощность лампочек не должна превышать 25 Вт. При обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и т.д.) она должна быть немедленно обесточена.
4. При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей запрещается:
 - Применять дуговые прожектора, свечи и хлопушки, зажигать фейерверки и устраивать другие световые пожароопасные действия, могущие привести к пожару;
 - Украшать елку целлюлозными игрушками, а также марлей и ватой, непροпитанной огнезащитными составами;
 - Одевать костюмы из легковоспламеняющегося материала;
 - Проводить огневые нагревательные и другие пожароопасные и взрывоопасные работы;
 - Уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и т.д.;


- Полностью гасить свет в помещении во время проведения представлений, дискотек;
- Допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы. При проведении мероприятий должно быть организовано дежурство на сцене и дальних помещениях ответственными лицами;
- Данные помещения должны быть оснащены средствами пожаротушения (огнетушителями пенными, кислотными, порошковыми);
- Загромождать проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, а также загромождать эвакуационные выходы;
- Устраивать в тамбурах выходов хранения (в том числе временное) любого инвентаря и материалов.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПОЖАРЕ

Каждый сотрудник, студент института при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) обязан:

- Немедленно сообщить об этом в пожарную часть (при этом необходимо точно назвать адрес учреждения, место возгорания, а также сообщить свою должность и фамилию) по телефонам: 01 - городская пожарная часть;
- Известить о пожаре главного инженера, директора или его заместителя;
- Организовать встречу пожарных подразделений;
- Принять по возможности меры по эвакуации людей, по тушению пожара с привлечением всего присутствующего в данное время обслуживающего персонала имеющимися в помещениях первичными средствами пожаротушения.

Согласовано
Председатель первичной профсоюзной
организации КТИ (филиала) ВолгГТУ

«14» марта 2023г.

Утверждаю
Директор КТИ (филиала) ВолгГТУ

«14» марта 2023г. Степанченко И.В.

ИНСТРУКЦИЯ О мерах пожарной безопасности для вахтеров


1. Каждый вахтёр обязан четко знать и строго выполнять установленные правила пожарной безопасности, не допускать действий, которые могут привести к пожару.
2. Ответственность за пожарную безопасность служебного помещения для вахтёров несёт дежурный вахтёр по институту и по спортивному комплексу.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Ежедневно по окончании занятий в аудиториях, лабораториях и производственных помещениях, преподаватели или лица, ответственные за пожарную безопасность, должны тщательно осмотреть закрываемые помещения, устранить обнаруженные неисправности, снять напряжение с электросети 2-х полюсным выключателем.
2. Двери выходов на крышу и технический чердак (венткамер) должны быть постоянно закрыты на замок, ключи должны находиться у вахтёра и в случае чрезвычайной ситуации должны выдаваться в любое время суток.
3. Курение разрешается в специально отведённых местах.
4. Дежурный по институту - вахтёр обязан:
 - перед началом дежурства проверить наличие и состояние средств пожаротушения, исправность телефонной связи, дежурного освещения а также убедиться, что все пути эвакуации (коридоры, лестничные клетки, холлы и вестибюли) не загромождены, а двери в эвакуационных выходах при необходимости могут быть беспрепятственно открыты;
 - иметь списки сотрудников с адресами на случай их оповещения;
 - постоянно при себе иметь комплект ключей от дверей эвакуационных выходов, лекционных и лабораторных, производственных помещений, а также от ворот гаража.
5. Вахтёрам запрещается:
 - обёртывать электрические лампы бумагой, материей и другими материалами;
 - применять для освещения свечи, керосиновые лампы, фонари;
 - оставлять без присмотра включенные в сеть телевизоры, нагреватели и другие электрические приборы;
 - пользоваться нагревательными приборами кустарного производства.

Согласовано
Председатель первичной профсоюзной
организации КТИ (филиала) ВолгГТУ

«14» марта 2023г.

Утверждаю
Директор КТИ (филиала) ВолгГТУ

«14» марта 2023г. Степанченко И.В.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ РУКОВОДИТЕЛЯ В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА

- Руководитель, должностное лицо его, замещающее прибывший к месту пожара, обязан:
1. Продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану по телефону 01 и поставить в известность вышестоящее руководство;
 2. В случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя имеющиеся для этого силы и средства;
 3. Проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещения людей о пожаре, противодымной защиты);
 4. При необходимости отключить электроэнергию (за исключением системы противопожарной защиты), приостановить технологические процессы, перекрыть газовые, паровые и др. опасные коммуникации, остановить работу вентиляции в аварийном и смежном с ним помещениях, выполнить др. мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания;
 5. Прекратить все виды работ в здании (если это допустимо по технологическому процессу производства), кроме работ по ликвидации пожара;
 6. Удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;
 7. Осуществить общее руководство по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта) до прибытия подразделений пожарной охраны;
 8. Обеспечить выполнение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;
 9. Одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и сохранность материальных ценностей;
 10. Организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара, дать исчерпывающую информацию о возможных опасностях и предоставить сведения, обеспечивающие успех тушения пожара.